



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: L.R. 65/14 art. 104 - D.P.G.R. 30/01/20 n. 5/R - L.R. 41/18 - Deposito indagini geologiche di supporto alla “*Realizzazione di parcheggio pubblico servente la frazione di Piagna con contestuale variante urbanistica*”.

Deposito n. 2355 del 29/01/25 - parere

Al Comune di Zeri

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14 e dal D.P.G.R. 30/01/20 n. 5/R:

- vista la documentazione depositata protocollata al 32275, 40710, 40712, 41376, 41708, 41763 del 22-27/01/25;
- vista la nota 53350 del 29/01/25 con cui l'Ufficio ha comunicato l'avvenuto deposito e l'avvio del procedimento;
- vista la nota 206269 del 27/03/25 con cui l'Ufficio ha richiesto integrazioni;
- vista la documentazione ricevuta protocollata al 313015 del 07/05/25;
- considerati gli esiti dell'attività istruttoria;

si comunica che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto dalle norme elencate in narrativa con la seguente precisazione.

Si prende atto della documentazione integrativa trasmessa con la nota 313015 del 07/05/25, la valutazione conclusiva che qui si riporta "...*come soluzione alla mitigazione della criticità idraulica, la sostituzione della tubatura di attraversamento stradale mediante un tubo più grande*" indica quindi che la preventiva o contemporanea sostituzione del tombino stradale con uno di dimensioni adeguate costituisce presupposto all'attuazione della previsione in oggetto come indicato al § 3.7 del regolamento 5R/20.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Andrea Morelli)

ML/SR

X:\GCToscanaNORD\Concessioni\Strumenti Urbanistici\Depositi\COMUNI\ZERI\2355\PARERE-integrazioni\2355 Zeri_parere.odt